

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

по Публична обява с предмет

„Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на рециклиран парен котел - 1 бр.“

Бенефициент: УейвЕрест ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. София 1612, ул. Мъглен № 5, ап.14

I. ОБЩИ ПРАВИЛА

Обект на процедурата: Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на рециклиран парен котел - 1 бр., финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2023/372950 по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

Настоящата техническа спецификация определя минималните изисквания към оборудването, предмет на настоящата процедура.

II. ВИД НА СТОКАТА ЗА ДОСТАВКА

Предложеното оборудване трябва да е окомплектовано с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни кабели (когато е приложимо). Всички конфигурации трябва да включват и необходимите аксесоари, материали за монтаж, закрепване и технологично заземяване на оборудването (когато е приложимо).

Изпълнителят ще има за задача:

- Да извърши доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването;
- Да обучи персонала на бенефициента за работа с доставеното оборудване
- Да осъществява гаранционното обслужване на доставеното оборудване;
- Да гарантира наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъснатост на работата;

Място на изпълнение на доставката: Производствена база на УейвЕрест ЕООД, с. Смилян, ул. Васил Димитров 60

Максимален срок за изпълнение на доставката: до 240 (двеста и четиридесет) дни от сключване на договора, но не по-късно от крайния срок за изпълнение на проекта - 30.04.2024 г.

Гаранционен период на обслужване: Минимум 12 (дванадесет) месеца.

Проект „Innovative technology for processing of recycled neoprene“ се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021 в рамките на Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“

При изготвяне на офертата участниците трябва да спазят следните минимални технически изисквания на Възложителя към оборудването, предмет на доставката. Оферта, която не покрива минималните технически изисквания на Възложителя, се отстранява от участие в процедурата.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование на оборудването | Количество | |
|------------------------------|------------|--|
| Рециклиран парен котел | 1 бр. | <p>Минимални технически и функционални характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Генератор за пара <ul style="list-style-type: none"> - работно налягане до $P = 6 \text{ bar}$, - паропроизводство - 500 kg/h ➤ Рециклираният парен котел, обект на доставка е необходимо да бъде окомплектован с необходимото за правилното му функциониране и експлоатация, а именно: омекотителна система, кондензен резервоар с ниворегулатор, помпа за допълване на парния котел в комплект със спирателна арматура и тръбопроводи; резервоар, филтър и фитинги; паропровод за технологични нужди със спирателна арматура. |

** за разглеждане се допускат всички оферти, които отговарят на минималните технически и функционални характеристики*